

2018년 제2회 영암군 건축위원회 심의의결서

일 시	2018년 5월 16일 15:00
장 소	군청 낭산실
참 석 위 원	영암군 건축위원회 위원 26인 중 16인 참석
안 건 번 호	2018-2-1
심 의 안 건	「영암 삼호 임대아파트 신축공사」 건축계획 심의

제2회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨
의결서와 같이 심의.의결한다.

2018 . 5 . 16 .

영 암 군 건 축 위 원



의 결 서

□ 안건번호 : 2018-2-1

□ 안 건 명 : 「영암 삼호 임대아파트 신축공사」 건축계획 심의

□ 제 출 자 : 영암군수

주	문
<p>◎ 『영암 삼호 임대아파트 신축공사』 건축계획 심의는 “조건부 의결” 한다.</p> <ul style="list-style-type: none">- 최종 단지 레벨 결정시 도시계획 도로 레벨 협의 후 결정- 101동 후면 소방차 전용 주차가 문제가 되지 않도록 조경부분 (영역) 고려 주차선 설치- 2개 라인에 1곳의 소방전용 주차선 설치 필요 예) 101동 6개라인(3곳) 102동, 104동(2곳) 103동, 105동(1곳)- 쓰레기 분리수거장을 5곳이상 설치할 필요가 있음- 왕벚나무가 46주 식재계획 되어있으나 식재수량을 200주 이상 식재바람(경관이 향상됨)- KIDS STATION의 위치 재고하여 자동차 진입 및 버스 회차시 위험한 일이 발생되지 않도록 장소변경 고려할 것- 주차장 출입구 주변 3곳의 GARDEN 식재를 통한 경관공간으로 조성(소음, 매연 등으로 휴게공간 이용은 바람직하지 않음)- (계속)	

주

문

- 지상 장애인 주차공간 확보 바람
- 발전기실 급·배기용 D.A 설치
- 경로당 할머니방 화장실 입구 위치 변경(출입문과 겹침)
- 단지 산책로에 대한 조경계획 보완 고려
- 진출입부 완화차선 설치 검토
- 101동을 4호 + 2호로 주호 배치 분리 검토
- 구조계획서에 의거 실시설계를 완성하여 착공전까지 구조안전 심의를 펼칠 것
- 실시설계시 전이보 및 전이층 기둥에 대한 상세 검토
- 상수도 및 가스 인입부 확인 후 가능한 부분으로 수정
- 옥상 외단열 하자 예방 설계





2018 . 5. 16.



영암군 건축위원회 위원장



2018년 제2회 영암군 건축위원회 등록부

□ 일시 / 장소 : 2018. 5. 16(수) 15:00 / 군청 낭산실

연번	소 속	성 명	서 명	계 좌 번 호 / 은행명
1	부군수	황인섭		
2	군의회 의원	조정기		
3	종합민원과장	이병철		
4	안전건설과장	고승철		
5	도시개발과장	이영현		
6	영암소방서 예방안전과장	류도형		
7	목포대학교	권현아		
8	원우기술개발건축사	김미영		
9	명제건축사	박명제		
10	건축사사무소 마루21	정순홍		
11	동신대학교	김순철		
12	(주)한국구조안전기술원 기술사사무소	이강일		
13	(주)분도구조기술사사무소	김보훈		

연번	소 속	성 명	서 명	계좌번호 / 은행명
14	송원대학교	이종식		
15	호남대학교	조형근		
16	(주)굿엔지니어링	김지성		
17	(주)새터이엔지	나경주		
18	동신대학교	이세규		
19	광주대학교	김항집		
20	조선대학교	김선학		
21	호남대학교	조성민		
22	순천대학교	이 정		
23	호남대학교	임영길		
24	호남대학교	이윤선		
25	전 영암문화재단 사무국장	박문정		
26	영암군장학재단	손경철		