

2022년 제2회 영암군 건축위원회 구조 전문위원회 심의의결서

심 의 방 법	서면심의
참 석 위 원	영암군 건축위원회 구조전문위원 6인 중 6인 심의
안 건 번 호	2022-2-1
심 의 안 건	「현대삼호중공업(주) 67BAY 검사정반 신축공사」 구조안전 심의

제2회 영암군 건축위원회에 상정된 안건에 대하여 별첨
의결서와 같이 심의.의결한다.

2022 . 5 . 19 .

영 암 군 건 축 위 원



의 결 서

□ 안전번호 : 2022-2-1

□ 안 건 명 : 「현대삼호중공업(주) 67BAY 검사정반 신축공사」 구조안전 심의

□ 제 출 자 : 영암군수

주	문
<p>◎ 『현대삼호중공업(주) 67BAY 검사정반 신축공사』 특수구조건축물의 구조안전 심의는 “조건부 의결” 한다.</p> <ul style="list-style-type: none">- 공사시방서(특기시방 포함) 제출- 구조분야 관계전문기술자가 구조도면 검토 후 서명·날인- screen door 설치에 따른 구조체와의 풍하중 적용여부 및 screen door의 구조안전검토 제시- 소화배관 등의 비구조요소에 대한 하중 고려- 2021년 이후 개정된 콘크리트구조 설계 기준 적용 확인- 경사지붕 물매를 고려하여 역보 위치 및 높이가 산정되었는지 확인- 철골경사지붕 시공 전 역보로 인한 물고임 방지용 드레인 시공 검토- 향후 변동사항이 있을 시 감독관 또는 관련부서의 승인 후 진행	

2022 . 5 . 19 .

영암군 건축위원회 위원장

