



전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 여운재 배수지			시료번호	T163-10

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.018
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.026
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.46
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 덕진면 백운선로 22-4 목돌이 식당			시료번호	T163-11

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.005
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.027
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.1
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.38
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 학산면 신소길 20 신소정회관			시료번호	T163-12

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.026
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.044
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.9
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.38
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 서호면 면사무소			시료번호	T163-13

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.002
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.047
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.36
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 시종면 시종배수지			시료번호	T163-14

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.010
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.027
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.35
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 군서면 죽정마을회관			시료번호	T163-15

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.008
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.045
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.9
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.40
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 학산면 용소보건진료소			시료번호	T163-16

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.019
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.017
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.42
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 학산면 학산가압장			시료번호	T163-17

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.020
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.021
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.7
탁도	0.5 이하	NTU	0.05
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.37
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 서호리 녹색로 1392-23			시료번호	T163-18

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	불검출
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.023
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.8
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.38
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 대불정수장			시료번호	T163-19

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.004
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.026
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.34
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 삼호읍 대불산단 이농산업			시료번호	T163-20

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.008
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.027
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.32
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 신북면 산장산 마을회관			시료번호	T163-21

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.034
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.029
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	6.6
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.35
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 가압장 후단(화산마을회관)			시료번호	T163-22

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.008
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.030
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.2
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.38
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 금정면 하나로마트			시료번호	T163-23

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.006
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.028
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.4
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.40
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자: 2022.04.06

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	급수과정별	생산등록번호	수도사업소-3851(2022.02.28)
접수일자	2022.03.10	검사목적	정기	접수등록번호	수질분석과-873(2022.02.28)
채수일자	2022.03.08	채수자	전남보건환경연구원 이무현, 김지우	시험항목	일반세균 등 11개항목
채수장소	영암군 영암읍 국립농산물품질관리원			시료번호	T163-24

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	기준	단위	결과
일반세균	100 이하	CFU/mL	0
총대장균군	불검출	/100 mL	불검출
분원성대장균군	불검출	/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 이하	mg/L	불검출
아연	3 이하	mg/L	0.008
총트리할로메탄	0.1 이하	mg/L	0.024
수소이온농도	5.8 ~ 8.5	-	7.3
탁도	0.5 이하	NTU	0.00
유리잔류염소	4.0 이하	mg/L	0.44
구리(동)	1 이하	mg/L	불검출
철	0.3 이하	mg/L	불검출
판 정	기준에 적합		
수질기준 초과항목	-		

전라남도보건환경연구원장

