



전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	원수	수원	호소수	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기			접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 , 김지우, 박혜진			시험항목	수소이온농도 등 38개항목
채수장소		영암군 대곡제				시료번호	R538-1


우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 시험한 결과를 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	결과	단위	검사항목	결과	단위
수소이온농도	7.0	-	용존산소량	9.2	mg/L
총유기탄소량	6.7	mg/L	클로로필-a	6.1	mg/m3
부유물질량	1.6	mg/L	총인	0.041	mg/L
질산성질소	1.0	mg/L	암모니아성질소	0.07	mg/L
불소	0.15	mg/L	셀레늄	불검출	mg/L
납	불검출	mg/L	카드뮴	불검출	mg/L
크롬	불검출	mg/L	비소	불검출	mg/L
수은	불검출	mg/L	안티몬	불검출	mg/L
철	0.14	mg/L	망간	불검출	mg/L
페놀	불검출	mg/L	시안	불검출	mg/L
음이온계면활성제	불검출	mg/L	카바릴	불검출	mg/L
폼알데하이드	불검출	mg/L	헥사클로로벤젠	불검출	mg/L
폴리클로리네이티드비페닐	불검출	mg/L	1-4 다이옥산	불검출	mg/L
디에틸헥실프탈레이트	불검출	mg/L	테트라클로로에틸렌	불검출	mg/L
유기인	불검출	mg/L	트리클로로에틸렌	불검출	mg/L
디클로로메탄	불검출	mg/L	1,1,1-트리클로로에탄	불검출	mg/L
벤젠	불검출	mg/L	1,2-디클로로에탄	불검출	mg/L
사염화탄소	불검출	mg/L	총대장균군	2800	/100 mL
클로로포름	불검출	mg/L	분원성대장균군	2040	/100 mL

판 정

상기 성적과 같음

전라남도보건환경연구원장





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	원수	수원	호소수	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기			접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진			시험항목	수소이온농도 등 38개항목
채수장소		영암군 용산제				시료번호	R538-2

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 시험한 결과를 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	결과	단위	검사항목	결과	단위
수소이온농도	7.6	-	용존산소량	9.5	mg/L
총유기탄소량	6.2	mg/L	클로로필-a	6.7	mg/m3
부유물질량	1.9	mg/L	총인	0.006	mg/L
질산성질소	0.6	mg/L	암모니아성질소	불검출	mg/L
불소	0.19	mg/L	셀레늄	불검출	mg/L
납	불검출	mg/L	카드뮴	불검출	mg/L
크롬	불검출	mg/L	비소	불검출	mg/L
수은	불검출	mg/L	안티몬	불검출	mg/L
철	불검출	mg/L	망간	불검출	mg/L
페놀	불검출	mg/L	시안	불검출	mg/L
음이온계면활성제	불검출	mg/L	카바릴	불검출	mg/L
폼알데하이드	불검출	mg/L	헥사클로로벤젠	불검출	mg/L
폴리클로리네이티드비페닐	불검출	mg/L	1-4 다이옥산	불검출	mg/L
디에틸헥실프탈레이트	불검출	mg/L	테트라클로로에틸렌	불검출	mg/L
유기인	불검출	mg/L	트리클로로에틸렌	불검출	mg/L
디클로로메탄	불검출	mg/L	1,1,1-트리클로로에탄	불검출	mg/L
벤젠	불검출	mg/L	1,2-디클로로에탄	불검출	mg/L
사염화탄소	불검출	mg/L	총대장균군	800	/100 mL
클로로포름	불검출	mg/L	분원성대장균군	108	/100 mL

판 정

상기 성적과 같음

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담당자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	원수	수원	호소수	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기			접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진			시험항목	수소이온농도 등 38개항목
채수장소		영암군 금생제				시료번호	R538-3


우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 시험한 결과를 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	결과	단위	검사항목	결과	단위
수소이온농도	7.7	-	용존산소량	9.7	mg/L
총유기탄소량	3.6	mg/L	클로로필-a	1.9	mg/m3
부유물질량	1.4	mg/L	총인	불검출	mg/L
질산성질소	0.8	mg/L	암모니아성질소	불검출	mg/L
불소	불검출	mg/L	셀레늄	불검출	mg/L
납	불검출	mg/L	카드뮴	불검출	mg/L
크롬	불검출	mg/L	비소	불검출	mg/L
수은	불검출	mg/L	안티몬	불검출	mg/L
철	불검출	mg/L	망간	불검출	mg/L
페놀	불검출	mg/L	시안	불검출	mg/L
음이온계면활성제	불검출	mg/L	카바릴	불검출	mg/L
폼알데하이드	불검출	mg/L	헥사클로로벤젠	불검출	mg/L
폴리클로리네이티드비페닐	불검출	mg/L	1-4 다이옥산	불검출	mg/L
디에틸헥실프탈레이트	불검출	mg/L	테트라클로로에틸렌	불검출	mg/L
유기인	불검출	mg/L	트리클로로에틸렌	불검출	mg/L
디클로로메탄	불검출	mg/L	1,1,1-트리클로로에탄	불검출	mg/L
벤젠	불검출	mg/L	1,2-디클로로에탄	불검출	mg/L
사염화탄소	불검출	mg/L	총대장균군	820	/100 mL
클로로포름	불검출	mg/L	분원성대장균군	240	/100 mL

판 정

상기 성적과 같음

전라남도보건환경연구원





전라남도보건환경연구원



우편번호 58568 / 전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61 / 전화번호 061-240-5333 / FAX 061-240-5345

수 질 분 석 과

과 장 이 덕 안

담 당 자 윤 설 희

수 신 자 : 영암군수(수도사업소장)

제 목 : 수질검사성적서 발급

시행일자 : 2022.06.30

시 료 명	지방상수도	의뢰구분	원수	수원	호소수	생산등록번호	수도사업소-10196(2022.06.07)
접수일자	2022.06.08	검사목적	정기			접수등록번호	수질분석과-2560(2022.06.07)
채수일자	2022.06.07	채수자	보건환경연구원 윤설희 김지우, 박혜진			시험항목	수소이온농도 등 38개항목
채수장소		영암군 장산제				시료번호	R538-4

우리 연구원에 의뢰한 시료에 대하여 시험한 결과를 전라남도 보건환경에 관한 시험의뢰 및 검사 조례 제5조의 규정에 따라 아래와 같이 시험성적서를 발급합니다.

검사항목	결과	단위	검사항목	결과	단위
수소이온농도	7.6	-	용존산소량	8.6	mg/L
총유기탄소량	8.0	mg/L	클로로필-a	1.3	mg/m3
부유물질량	2.5	mg/L	총인	0.018	mg/L
질산성질소	0.3	mg/L	암모니아성질소	불검출	mg/L
불소	불검출	mg/L	셀레늄	불검출	mg/L
납	불검출	mg/L	카드뮴	불검출	mg/L
크롬	불검출	mg/L	비소	불검출	mg/L
수은	불검출	mg/L	안티몬	0.00008	mg/L
철	불검출	mg/L	망간	불검출	mg/L
페놀	불검출	mg/L	시안	불검출	mg/L
음이온계면활성제	불검출	mg/L	카바릴	불검출	mg/L
폼알데하이드	불검출	mg/L	헥사클로로벤젠	불검출	mg/L
폴리클로리네이티드비페닐	불검출	mg/L	1-4 다이옥산	불검출	mg/L
디에틸헥실프탈레이트	불검출	mg/L	테트라클로로에틸렌	불검출	mg/L
유기인	불검출	mg/L	트리클로로에틸렌	불검출	mg/L
디클로로메탄	불검출	mg/L	1,1,1-트리클로로에탄	불검출	mg/L
벤젠	불검출	mg/L	1,2-디클로로에탄	불검출	mg/L
사염화탄소	불검출	mg/L	총대장균군	740	/100 mL
클로로포름	불검출	mg/L	분원성대장균군	167	/100 mL

판 정

상기 성적과 같음

전라남도보건환경연구원장

